



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OLMOUC

## ODBOR STAVEBNÍ

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak, podznak - 84.1, skartační znak/skartační lhůta - S/5

V Olomouci dne 30.05.2022

Č. j. SMOL/152643/2022/OS/Hyr

Spisová značka: S-SMOL/146643/2022/OS

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: JUDr. Eva Hyravá

Telefon: 588488140

VYPRAVENO DNE:

30.05.2022

Frank Bold Advokáti, s r.o., Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

### Poskytnutí informace

Dne 23.05.2022 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon 106/199 Sb.“).

V žádosti požadujete informaci, zda je potřeba požádat o změnu stavebního povolení nebo kolaudačního rozhodnutí pro stožárovou trafostanici v případě, kdy dojde k výměně jedné ze součástí trafostanice – transformátoru s výkonem 250 kVA za transformátor s výkonem 400 kVA.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. vám požadované informace poskytujeme :

Z Vašeho dotazu dovozujeme, že se týká pouhé výměny transformátoru 250 kVA za transformátor s výkonem 400 kVA osazeného na konzole stožáru. Ať už by se mělo jednat o stožár betonové sloupové trafostanice nebo ocelové příhradové trafostanice, v obou případech se jedná o pouhou výměnu technologie, resp. o *stavební úpravy* ve smyslu ust. § 103 odst.1 písm.d zákona č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon).

Podle ust. § 79 odst.5 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas *stavební úpravy* nevyžadují.

Podle ust. § 103 odst.1 písm.d) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu *stavební úpravy* nevyžadují.

Na výše popsanou výměnu není proto nutné žádat ani o změnu stavebního povolení ani kolaudačního rozhodnutí

JUDr. Eva Hyravá  
vedoucí odboru stavebního

Na vědomí : spis