MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – **328**, skartační znak/skart. lhůta – **A/5**

Č. j. SMOL/121644/2016/OS/US/Sol V Olomouci 31.05.2016
Spisová značka: S-SMOL/089023/2016/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Hana Šolcová, dveře č. 2.45
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček
Telefon: 588488214
E-mail: hana.solcova@olomouc.eu

ÚZEMNÍ SOUHLAS č. 256/2016

Žadatel **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dne 18.04.2016 podal žádost o územní souhlas

Optická přípojka

ve městě Olomouci, na pozemcích parc. č. 576/2 (ostatní plocha), parc. č. 859/4 (ostatní plocha), parc. č. 859/5 (ostatní plocha), parc. č. 859/9 (ostatní plocha), vše k. ú. **Hodolany** a na pozemku parc. č. 1963/1(ostatní plocha), k.ú. **Holice u Olomouce.**

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad), jako příslušný správní orgán dle §13 odst.1 písm.c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a s přihlédnutím k § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. pro výše uvedený záměr vydává

ú z e m n í s o u h l a s .

Souhlas se týká umístění této stavby:
Jedná se o optickou přípojku v délce 69 m. Trasa optického kabelu obsahuje 1 HDPE ochrannou trubku o průměru 40 mm pro uložení optického kabelu. Uložení kabelu bude provedeno v hloubce 0, 4 m. Šířka výkopu v délce celé trasy bude 35 cm. Optický kabel bude ve výkopu uložen v ochranné HDPE 40 cm.
Trasa povede nejprve cca 35 m v zeleném pásu z křižovatky Šlechtitelů a Holická, poté povede cca 9 m pod silnicí Holická. Průnik touto komunikací bude proveden bez výkopovou metodou. Po obou stranách komunikace budou vyhloubeny startovací jámy pro technologii na protlak. Dále povede trasa opět v zeleném pásu v délce cca 2, 5 m do budovy na adrese Holická 49a.

Pro provedení záměru se stanovují tyto podmínky:

1.Stavba bude provedena podle předložené dokumentace k územnímu souhlasu.Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2.Před výkopovými pracemi vedenými v souběhu nebo při křížení stávajících inženýrských sítí včetně přípojek k objektům musí být vytyčena všechna stávající podzemní zařízení jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu, pro uložení nových rozvodů musí být dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Práce v místě souběhu nebo při křížení musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby. Budou respektovány podmínky vlastníků a provozovatelů podzeních zařízení.

3.Po celou dobu realizace stavby žadatel zajistí stávající přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.

4.S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem bude naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů. Způsob naložení s těmito odpady je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem životního prostředí.

5. Stavební materiál může být skladován na veřejném prostranství jen se souhlasem odd. státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního (na místních komunikacích, včetně chodníků), případně oddělení péče o veřejnou zeleň odboru životního prostředí (na zelených pásech) Magistrátu města Olomouce. Totéž se týká i provádění výkopových prací, které nelze zahájit bez povolení výše uvedených odborů Magistrátu města Olomouce.

6. Křížení vozovky silnice III/03551 ul. Holická v Olomouci je nutné provést bezvýkopovou technologií – protlakem, s umístěním startovacích šachet mimo silniční těleso a bez omezení silničního provozu. Pouze v případě technické neproveditelnosti je možno provést křížení překopem po polovinách vozovky (příp. s využitím těžkého přemostění) bez vyloučení silničního provozu.

7. Vozovka silnice III/03551 ul. Holická bude v případě jejího dotčení uvedena do původního stavu (pokud jejich vlastník nestanoví jinak) a následně bude předána Správě silnic Olomouckého kraje.

8. Vozovky místních komunikací a chodníky na území statutárního města Olomouce budou v případě jejich dotčení uvedeny do původního stavu (pokud jejich vlastník nestanoví jinak) a následně budou předány Technickým službám města Olomouce, a.s.

9. Při provádění prací v blízkosti autobusových zastávek je nutno zajistit jejich nepřetržitý provoz a zajistit bezpečnost cestující veřejnosti. V případě nutnosti dočasného přemístění autobusových zastávek je třeba toto projednat s dopravcem (např. DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc, příp. Veolia Transport Morava, a.s., Rolsberská 66, Olomouc) a dále s OŘ Policie ČR – DI Olomouc, příslušným silničním správním úřadem a s obcí, na jejímž území jsou situovány (u zastávek umístěných na území statutárního města Olomouce s odborem správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce, odd. MHD, mimo území Olomouce s obecním úřadem obce).

10.V případě zásahu do vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací je nutné alespoň 5 dnů před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání požádat u zdejšího oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu").

11.V případě, že v souvislosti se zásahem do vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací bude nutné omezit silniční provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, je nutné požádat u zdejšího silničního správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (při úplné uzavírce min. 30 dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povolení v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích. Předepsané náležitosti žádosti

o povolení uzavírky jsou obsaženy v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

12.V případě, že v rámci realizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa pozemní komunikace, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (min. 10 dnů předem) požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích, o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací za účelem provádění stavebních prací. Předepsané náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou obsaženy v § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

13. Navrhované umístění telekomunikačního optického kabelu v silničním pozemku sil. II. a III. tř. v k.ú. Hodolany je podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, zvláštním užíváním silnice za účelem umístění inženýrských sítí a jiných podzemních nebo nadzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, ke kterému je třeba povolení zdejšího silničního správního úřadu.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem, s vyznačením účinnosti se poté doručuje vlastníkům sousedních pozemků, dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, popř. speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavba vzhledem ke svému charakteru splňuje §103 stavebního zákona, a proto nevyžaduje ohlášení ani žádost o stavební povolení.

Ing. Miloš Hlaváček

vedoucí oddělení územně správního

Za vydání územního souhlasu se stavbou byl vyměřen správní poplatek podle položky č. 17 bodu 1, písm.e) části I sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši poloviny sazby příslušného poplatku 500Kč.

Příloha: ověřený situační výkres

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
- žadatel + p
1. D xxxxxxxxxxxxxxxx

- ostatní
2. spis 2x + p